

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose namuose 2026 m. vasario mėn.Mažiausiai ir daugiausiai sunaudoję šiluminės energijos vienam m² daugiabučiai namai.

Vidutinė mėnesinė lauko oro temperatūra -8,3°C; šildymo trukmė 28 paros.

Raseiniai					
Vidutiniškai Raseinių m. sunaudota 21,435 kWh/m ² (2,24 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Pieninės 7 (renov.)	11,791	0,1047	1,23	73,80	2599,57
Dubysos 16 (renov.)	11,805	0,1047	1,24	74,40	2585,98
Dubysos 5 (renov.)	11,941	0,1047	1,25	75,00	2262,94
Partizanų 14A (renov.)	12,084	0,1047	1,27	76,20	402,69
Turgaus 33 (renov.)	12,093	0,1047	1,27	76,20	706,93
Jaunimo 14 (renov.)	17,806	0,1047	1,86	111,60	1250,92
Vaižganto 1 (renov.)	18,512	0,1047	1,94	116,40	537,08
Vytauto Didžiojo 13 (renov.)	18,966	0,1047	1,99	119,40	512,45
Dominikonų 4 (renov.)	19,183	0,1047	2,01	120,60	350,26
Maironio 6 (renov.)	21,237	0,1047	2,22	133,20	288,32
Ateities 19	19,982	0,1047	2,09	125,40	2201,80
V. Grybo 2	20,123	0,1047	2,11	126,60	2615,51
Vaižganto 11A	20,638	0,1047	2,16	129,60	1312,15
Algirdo 25	21,571	0,1047	2,26	135,60	2280,72
Turgaus 24	21,834	0,1047	2,29	137,40	1075,39
Turgaus 18	35,234	0,1047	3,69	221,40	953,71
Maironio 5	35,446	0,1047	3,71	222,60	696,65
Dominikonų 2	37,589	0,1047	3,94	236,40	226,66
Vytauto Didžiojo 3	43,131	0,1047	4,52	271,20	254,90
Vytauto Didžiojo 9	43,171	0,1047	4,52	271,20	328,25
Ariogala					
Vidutiniškai Ariogalos m. sunaudota 27,870 kWh/m ² (2,92 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Melioratorių 4 (renov.)	15,237	0,1047	1,60	96,00	1682,91
Verdélupio 19-I	21,349	0,1047	2,24	134,40	1795,12
Melioratorių 7-II	22,946	0,1047	2,40	144,00	1075,39
Melioratorių 6-II	23,160	0,1047	2,42	145,20	988,26
Verdélupio 14-I	24,199	0,1047	2,53	151,80	1730,11
Melioratorių 8-I	31,254	0,1047	3,27	196,20	944,78
Žemaičių 18	31,574	0,1047	3,31	198,60	365,40
Melioratorių 1	32,348	0,1047	3,39	203,40	1571,11
Žemaičių 20	40,239	0,1047	4,21	252,60	257,24
Slėnio 1	42,945	0,1047	4,50	270,00	293,42
Viduklė					
Vidutiniškai Viduklės mstl. sunaudota 29,207 kWh/m ² (3,06 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Gamyklos 1 (renov.)	15,750	0,1047	1,65	99,00	1608,45
Gamyklos 2 (renov.)	16,698	0,1047	1,75	105,00	711,66
Gamyklos 1B	25,035	0,1047	2,62	157,20	2354,10
Gamyklos 1A	25,094	0,1047	2,63	157,80	2303,52
Ataugos 24	30,509	0,1047	3,19	191,40	470,68
Ataugos 38	34,198	0,1047	3,58	214,80	213,67
Ataugos 39	34,537	0,1047	3,62	217,20	402,21
Gamyklos 7	40,190	0,1047	4,21	252,60	410,95
Ataugos 3	40,855	0,1047	4,28	256,80	314,97