

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose namuose 2023 m. gruodžio mėn.
Mažiausiai ir daugiausiai sunaudoję šiluminės energijos vienam m² daugiabučiai namai.
Vidutinė mėnesinė lauko oro temperatūra -0,1°C; šildymo trukmė 31 para.

Raseiniai					
Vidutiniškai Raseinių m. sunaudota 15,810 kWh/m ² (1,45 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Vytauto Didžiojo 33 (renov.)	7.627	0.0922	0.70	42.00	2243.24
Dubysos 5 (renov.)	7.964	0.0922	0.73	43.80	2261.36
Dubysos 16 (renov.)	8.083	0.0922	0.75	45.00	2585.98
Pieninės 7 (renov.)	8.234	0.0922	0.76	45.60	2599.57
Jaunimo 17A (renov.)	8.301	0.0922	0.77	46.20	1905.14
Jaunimo 14 (renov.)	11.694	0.0922	1.08	64.80	1250.92
Vaižganto 1 (renov.)	11.985	0.0922	1.10	66.00	537.08
Dominikonų 4 (renov.)	12.214	0.0922	1.13	67.80	350.26
Partizanų 14 B (renov.)	13.139	0.0922	1.21	72.60	490.99
Vytauto Didžiojo 13 (renov.)	14.821	0.0922	1.37	82.20	512.45
Vaižganto 11A	13.359	0.0922	1.23	73.80	2617.67
Algirdo 27	14.013	0.0922	1.29	77.40	2280.72
Ateities 19	14.411	0.0922	1.33	79.80	2187.18
Rytų 6	15.145	0.0922	1.40	84.00	1178.27
Ateities 21	15.266	0.0922	1.41	84.60	2155.83
Vytauto Didžiojo 3	24.837	0.0922	2.29	137.40	254.90
Muziejaus 6	24.877	0.0922	2.29	137.40	1104.90
Maironio 12	25.776	0.0922	2.38	142.80	652.42
Dominikonų 2	28.031	0.0922	2.58	154.80	328.25
Maironio 5	28.828	0.0922	2.66	159.60	324.85
Ariogala					
Vidutiniškai Ariogalos m. sunaudota 21,274 kWh/m ² (1,96 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Melioratorių 4	12.825	0.0922	1.18	70.80	1682.93
Melioratorių 6-II	16.623	0.0922	1.53	91.80	988.26
Melioratorių 7-II	16.627	0.0922	1.53	91.80	1075.39
Melioratorių 7-I	17.316	0.0922	1.60	96.00	1069.44
Verdelupio 14-I	18.341	0.0922	1.69	101.40	1730.11
Verdelupio 10-I	22.764	0.0922	2.10	126.00	1670.95
Melioratorių 8-I	23.101	0.0922	2.13	127.80	644.78
Slėnio 1	30.632	0.0922	2.82	169.20	293.42
Žemaičių 18	33.712	0.0922	3.11	186.60	365.40
Žemaičių 20	36.322	0.0922	3.35	201.00	257.24
Viduklė					
Vidutiniškai Viduklės mstl. sunaudota 21,288 kWh/m ² (1,96 Eur/m ²)					
Adresas	Suvargota šildymui kWh/m ²	Šilumos kaina Eur/kWh be PVM	Šildymo kaina Eur/m ² be PVM	Išlaidos 60 m ² buto šildymui Eur per mėn.	Bendras namo plotas
Gamyklos 1 (renov.)	12.298	0.0922	1.13	67.80	1608.45
Gamyklos 2	12.489	0.0922	1.15	69.00	711.66
Gamyklos 7	14.340	0.0922	1.32	79.20	410.95
Gamyklos 1B	18.342	0.0922	1.69	101.40	2354.10
Gamyklos 1A	18.399	0.0922	1.70	102.00	2303.52
Ataugos 24	24.497	0.0922	2.26	135.60	470.68
Ataugos 39	26.210	0.0922	2.42	145.20	402.21
Ataugos 3	31.717	0.0922	2.92	175.20	314.97
Ataugos 38	33.308	0.0922	3.07	184.20	160.17